

SITUAZIONE ATTUALE

	tensione di esercizio	costruttore	modello	anno	tipo	Isc	n° matricola 1 elemento
CACCIATORE	10 KV	SACE	UNIARC	1972	D10-50 1250A	29 kA 3"	1188535
	2 KV	SACE	UNIARC	1972	D10-50 1250A	29 kA 3"	1188628
S.GIOVANNI	10 KV	SACE	UNIARC	1973	D10-50 1250A	29 kA 3"	1189309
IPPODROMO 2 KV	2 KV	SACE	UNIARC CR	1980	DR10-35 1250 A	31.5KA 3"	
OPICINA	10 KV	SACE	UNIARC CR 10	1980	DR12-50 1250A	31.5KA 3"	
	10 KV	SACE	UNIARC CR 10 (SBARR)	1987	DR 12-50 1250A linea	40kA 3"	M 525016
					DR 12-50 3150A TR e Cong	40kA 3"	
VALMARTINAGA		SACE	UNIARC CR (SBARR)	1981	DR 12-50 1250A linea	40kA 3"	B 501897
					DR 12-50 4000A TR e Cong	40kA 3"	B 501613
FLAVIA	10 KV	SACE	UNIARC CR10	1981	DR 12-50 1250A	40KA 3"	A536420
		SACE	UNIARC CR10	1981	DR 12-50 1250A	34KA 3"	
BROLETTO	10 KV	SACE	UNIARC CR frontera / frontera	1983	DR12- 75/C 1250A com.ER M10 linee	50KA 3"	LL002557
					DR12-75 4000A com.ER M10 TR e cong	50KA 3"	D515806
IPPODROMO 10 KV	10 KV	APIERRE	NORMAC R	1992	DR 12-50 1250A linee	40KA 3"	MB 002964
					DR 12-50 TR e cong 3150A	40KA 3"	MB 002957

SITUAZIONE DESIDERATA

tensione nominale [kV]	corrente termica nominale per interruttore (I _t) installato nel quadro [A]	Corrente interruzione nominale in corto circuito (I _{sc}) [kA]	Tensione nominale di tenuta per 1 min. a 50 Hz [kV]	Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico (1/50 μs) [kV]	Durata di apertura [ms]	Durata di interruzione [ms]	Durata di chiusura [ms]	sequenza nominale di operazione	durata ammissibile del corto circuito (tk) [s]	corrente di interruzione nominale di piccole correnti a vuoto [A]	Corrente d'interruzione nominale di batteria singola di condensatori I _{sb} [A]	classe interruttore in relazione a probabilità riaccensione arco durante interruzione correnti capacitive	classe durata meccanica	classe di durata elettrica	pulsante di chiusura e di apertura manuale e meccanica	indicatori meccanici di interruttore aperto/chiuso	contatti ausiliari	contamanovre
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	3150	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	3150	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	1250	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si
12	3150	31,5	28	75	<65	<80	<75	0-0,3s-CO-3m-CO	3	25	400	C2	M2	E2	si	si	12 NA + 12 NC	si