

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|-------------------------|--|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 34210 | DOBERDO DEL LAGO | 34210P001 | 31003 | Doberdo del Lago | VIA CANKAR, 25 | Allacciamento utenza | 28.4 | 33.1 | 02/10/2023 00:45 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34210 | DOBERDO DEL LAGO | 34210P002 | 31003 | Doberdo del Lago | VIA GRAMSCI, 2 | Allacciamento utenza | 27.5 | | | 23.1 | 20/10/2023 18:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P001 | 31024 | Turriaco | VIA TITO LIVIO INC. VIA MREULE, VICINO A CIV. 10 | Allacciamento utenza | 21.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P002 | 31016 | Ronchi dei Legionari | VIA F.LLI FONTANOT, 16 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P003 | 31018 | Comune di San Canzian | VIA PALUDETTE, 17 | Allacciamento utenza | 22.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P004 | 31023 | Staranzano | VIA NOGARELLI, 7 | Allacciamento utenza | 26.8 | 28 | 08/10/2023 03:15 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P005 | 31023 | Staranzano | VIA STRADELLA VERDE, 29 | Allacciamento utenza | 23.3 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P006 | 31021 | San Pier d'Isonzo | VIA DEGLI ARTIGIANI LAVORO, 15 | Allacciamento utenza | 23 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P007 | 31024 | Turriaco | VIA ROMA, 82 | Allacciamento utenza | 22.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34211 | MONFALCONE | 34211P008 | 31024 | Turriaco | VIA OBERDAN, 133 | Allacciamento utenza | 20.5 | | | 19.9 | 28/10/2023 12:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34328 | DUINO - AURISINA | 34328P001 | 32001 | Duino Aurisina | LOC. SANTA CROCE - FRONTE CIV. 657, 657 | Allacciamento utenza | 22.3 | 23.2 | 09/10/2023 01:45 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34328 | DUINO - AURISINA | 34328P002 | 32001 | Duino Aurisina | LOC DUINO , 67/R | Allacciamento utenza | 22.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34328 | DUINO - AURISINA | 34328P003 | 32001 | Duino Aurisina | LOC SISTIANA , 59/B1 | Allacciamento utenza | 20.8 | | | 20.4 | 19/10/2023 19:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P001 | 32006 | Trieste | VIA GLAUCO CAMBON/STRADA DI ROZZOL, 1 | Allacciamento utenza | 27.3 | 28.9 | 17/10/2023 03:00 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P002 | 32006 | Trieste | VIA MANTOVANI, 1 | Allacciamento utenza | 23.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P003 | 32006 | Trieste | VIA CORONEO, 15 | Allacciamento utenza | 23.9 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P004 | 32006 | Trieste | VIA VERUDA, 14 | Allacciamento utenza | 25.5 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P005 | 32006 | Trieste | RUPINGRANDE, STRADA PER VILLA OPICINA, 1 | Allacciamento utenza | 24.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P006 | 32006 | Trieste | VIA DI VITTORIO, 1 | Allacciamento utenza | 23.6 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P007 | 32006 | Trieste | LOC PADRICIANO (GOLF CLUB), 80 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P008 | 32004 | San Dorligo della Valle | LOC SAN GIUSEPPE , 169 | Allacciamento utenza | 20.9 | | | 18.7 | 12/10/2023 11:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P009 | 32006 | Trieste | VIA DELLA FERROVIA (OPICINA), 21 | Allacciamento utenza | 25.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34329 | TRIESTE | 34329P010 | 32006 | Trieste | AREA V.LE MIRAMARE/BARCOLA, 1 | Allacciamento utenza | 22.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 34329 | TRIESTE | 34329P011 | 32006 | Trieste | VIA PARIN, 13 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34738 | TOLMEZZO | 34738P001 | 30121 | Tolmezzo | VIA GIOVANNI XXIII, 16 | Allacciamento utenza | 23.1 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34738 | TOLMEZZO | 34738P002 | 30121 | Tolmezzo | VIA DAL CRIST, 51 | Allacciamento utenza | 22.1 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34738 | TOLMEZZO | 34738P003 | 30121 | Tolmezzo | VIA SCHIAVI, 3 | Allacciamento utenza | | | | | | 10 | 2023 | In corso riparazione dispositivo. Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34739 | ARTEGNA | 34739P001 | 30006 | Artegn | VIA SAN LEONARDO, 15 | Allacciamento utenza | 23 | 23.4 | 31/10/2023 00:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34739 | ARTEGNA | 34739P002 | 30006 | Artegn | VIA VICENZA, 1 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | 22.6 | 19/10/2023 06:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34741 | BUTTRIO | 34741P001 | 30014 | Buttrio | VIA VERDI, 7 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34741 | BUTTRIO | 34741P002 | 30014 | Buttrio | VIA BOSCAT, 7 | Allacciamento utenza | 22.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34741 | BUTTRIO | 34741P003 | 30014 | Buttrio | VIA BELTRAME, 11 | Allacciamento utenza | 22.5 | 27.4 | 03/10/2023 02:00 | 21.5 | 25/10/2023 06:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34744 | MOGGIO UDINESE | 34744P001 | 30059 | Moggio Udinese | VIA MOLINI, 60 | Allacciamento utenza | 21.1 | | | 20.4 | 30/10/2023 06:30 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34744 | MOGGIO UDINESE | 34744P002 | 30059 | Moggio Udinese | VIA CJAVECIS INCROCIO VIA ABBAZIA, 1 | Allacciamento utenza | 23.7 | 25.1 | 16/10/2023 04:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34745 | PRADAMANO | 34745P001 | 30080 | Pradamano | VIA PAVIA DI UDINE, 52 | Allacciamento utenza | 22.4 | | | 21.4 | 19/10/2023 09:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34745 | PRADAMANO | 34745P002 | 30080 | Pradamano | VIA DIVISIONE JULIA, 26 | Allacciamento utenza | 23.4 | 23.6 | 17/10/2023 23:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34746 | REMANZACCO | 34746P001 | 30091 | Remanzacco | VICOLO GIACOMO DRI, 10 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | 19.8 | 27/10/2023 06:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34746 | REMANZACCO | 34746P002 | 30091 | Remanzacco | VIA CASE DEL MALINA, 12 | Allacciamento utenza | 22.6 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34746 | REMANZACCO | 34746P003 | 30091 | Remanzacco | VIA CASE MARTINI, 7 | Allacciamento utenza | 23 | 29 | 10/10/2023 02:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 34948 | BASILIANO | 34948P001 | 30009 | Basiliano | VIA ZORUTTI, 32 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34948 | BASILIANO | 34948P002 | 30009 | Basiliano | VIA 29 APRILE, 17 | Allacciamento utenza | 23 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34948 | BASILIANO | 34948P003 | 30009 | Basiliano | VIA DAMIANO CHIESA, 129 | Allacciamento utenza | 22.2 | | | 21.2 | 30/10/2023 12:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 34948 | BASILIANO | 34948P004 | 30009 | Basiliano | VIA COLOMBO, 32 | Allacciamento utenza | 23.6 | 30.3 | 07/10/2023 04:15 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34951 | FLAIBANO | 34951P001 | 30039 | Flaibano | VIA DANTE, 1 | Allacciamento utenza | | | | | | 10 | 2023 | In corso riparazione dispositivo. Installazione su parte aerea derivazione d'utenza |
| 34951 | FLAIBANO | 34951P002 | 30039 | Flaibano | PIAZZA DEL POPOLO, 1 | Allacciamento utenza | 26.6 | 31.9 | 03/10/2023 00:15 | 22.2 | 04/10/2023 11:30 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34952 | LESTIZZA | 34952P001 | 30048 | Lestizza | VIA G.DA UDINE, 10 | Allacciamento utenza | 25.5 | 31.5 | 03/10/2023 02:15 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34952 | LESTIZZA | 34952P002 | 30048 | Lestizza | VIA ASMARA, 15/C | Allacciamento utenza | 22.4 | | | 20.3 | 07/10/2023 15:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34952 | LESTIZZA | 34952P003 | 30048 | Lestizza | VIA SAN VALENTINO, 12 | Allacciamento utenza | 25.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34952 | LESTIZZA | 34952P004 | 30048 | Lestizza | VIA PICCOLA, 29 | Allacciamento utenza | 21.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34954 | MERETO DI TOMBA | 34954P001 | 30058 | Mereto di Tomba | VIA DIAZ, 46/A | Allacciamento utenza | 23.8 | 29.5 | 01/10/2023 04:00 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34954 | MERETO DI TOMBA | 34954P002 | 30058 | Mereto di Tomba | VIA PRATI DELLA VILLA, 17 | Allacciamento utenza | 22.4 | | | 21.7 | 07/10/2023 11:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34954 | MERETO DI TOMBA | 34954P003 | 30058 | Mereto di Tomba | VIA D. BERTOLI, 19 | Allacciamento utenza | 23.3 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 34954 | MERETO DI TOMBA | 34954P004 | 30058 | Mereto di Tomba | VIA S.MICHELE, 28 | Allacciamento utenza | | | | | | 10 | 2023 | In corso riparazione dispositivo. Installazione su parte aerea derivazione d'utenza |

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|---|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 35443 | FARRA ISONZO | 35443P001 | 31001 | Capriva del Friuli | VIA SAN LORENZO, 5 | Allacciamento utenza | 23.6 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35443 | FARRA ISONZO | 35443P002 | 31020 | San Lorenzo Isontino | VIA POTTENDORF, 34 | Allacciamento utenza | 24.8 | 26.3 | 09/10/2023 02:45 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35443 | FARRA ISONZO | 35443P003 | 31013 | Moraro | VIA ZORUTTI, 6 | Allacciamento utenza | 22.7 | | | 20.5 | 19/10/2023 19:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35444 | FOGLIANO-REDIPUGLIA | 35444P001 | 31006 | Fogliano Redipuglia | VIA UNGHERIA, 8 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35444 | FOGLIANO-REDIPUGLIA | 35444P002 | 31006 | Fogliano Redipuglia | VIA SANT ELIA, 44 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | 21.5 | 18/10/2023 20:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35444 | FOGLIANO-REDIPUGLIA | 35444P003 | 31017 | Sagrado | VIA DEI PINI, 5 | Allacciamento utenza | 24.4 | 25.3 | 17/10/2023 01:15 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35447 | VILLESSE | 35447P001 | 31025 | Villesse | VIA CARSO, 14 | Allacciamento utenza | 23.8 | | | 22.4 | 14/10/2023 12:30 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 35447 | VILLESSE | 35447P002 | 31025 | Villesse | VIA TOMMADINI, 6 | Allacciamento utenza | 24.9 | 32.6 | 05/10/2023 04:00 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36281 | SAN DANIELE DEL FRIULI | 36281P001 | 30099 | San Daniele del Friuli | VIA OSOPPO, 151 | Allacciamento utenza | 21.5 | | | 20.8 | 30/10/2023 06:30 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36281 | SAN DANIELE DEL FRIULI | 36281P002 | 30099 | San Daniele del Friuli | VIA SAN MARTINO, 44 | Allacciamento utenza | 21.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36281 | SAN DANIELE DEL FRIULI | 36281P003 | 30087 | Ragogna | VIA SAN LORENZO, 5 | Allacciamento utenza | 21.3 | | | 20.8 | 24/10/2023 13:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36281 | SAN DANIELE DEL FRIULI | 36281P004 | 30087 | Ragogna | VIA BOSCO, DI FRONTE AL CIV. 2 | Allacciamento utenza | 22.5 | 27.7 | 12/10/2023 02:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36281 | SAN DANIELE DEL FRIULI | 36281P005 | 30099 | San Daniele del Friuli | VIA PRE CHECCO PLACERAN, INCROCIO CON VIA CHIAMANIS | Allacciamento utenza | 22.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36338 | DIGNANO | 36338P001 | 30032 | Dignano | VIA PONTE VECCHIO, 34 | Allacciamento utenza | 22.5 | | | 21.9 | 07/10/2023 14:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36338 | DIGNANO | 36338P002 | 30032 | Dignano | VIA SAN GALLO, 44 | Allacciamento utenza | 22.9 | 28.1 | 05/10/2023 01:45 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36377 | OSOPPO | 36377P001 | 30066 | Osoppo | VIA SAN MARTINO, 13 | Allacciamento utenza | 22.7 | | | 22.3 | 28/10/2023 20:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36377 | OSOPPO | 36377P002 | 30066 | Osoppo | VIA BRIGATA RE, 6 | Allacciamento utenza | 23 | 23.6 | 10/10/2023 02:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 36436 | MORTEGLIANO | 36436P001 | 30062 | Mortegliano | VIA MORSANO, 43 | Allacciamento utenza | 24.9 | 26.7 | 12/10/2023 03:15 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 36436 | MORTEGLIANO | 36436P002 | 30062 | Mortegliano | VIA RISANO, 36 | Allacciamento utenza | 25.3 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 36436 | MORTEGLIANO | 36436P003 | 30062 | Mortegliano | VIA SCLAUNICCO, 16-18 | Allacciamento utenza | 24.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 36436 | MORTEGLIANO | 36436P004 | 30062 | Mortegliano | VIA TALMASSONS, 27 | Allacciamento utenza | 23.7 | | | 22,0 | 18/10/2023 18:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento) |
| 37592 | BUJA | 37592P001 | 30013 | Buja | VIA MULINI, 6 | Allacciamento utenza | 21.9 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37592 | BUJA | 37592P002 | 30019 | Cassacco | VIA MIOTTI, 8 | Allacciamento utenza | 20.3 | | | 19.5 | 17/10/2023 06:30 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37592 | BUJA | 37592P003 | 30126 | Treppo Grande | VIA VITTORIO VENETO, VICINO A CIV. 19 | Allacciamento utenza | 21.6 | 22.7 | 01/10/2023 02:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37592 | BUJA | 37592P004 | 30019 | Cassacco | VIA ELLERO, 8 | Allacciamento utenza | 21 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37728 | CORMONS-GRADISCA ISONZO | 37728P001 | 31015 | Romans d'Isonzo | VIA A.A. D ITALIA, 30 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37728 | CORMONS-GRADISCA ISONZO | 37728P002 | 31008 | Gradisca d'Isonzo | VIA M.L. KING, 51 | Allacciamento utenza | 23 | 27 | 16/10/2023 10:15 | 17.4 | 17/10/2023 07:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37728 | CORMONS-GRADISCA ISONZO | 37728P003 | 31008 | Gradisca d'Isonzo | VIA GRADISCA, 73 | Allacciamento utenza | 23.6 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37728 | CORMONS-GRADISCA ISONZO | 37728P004 | 31002 | Cormons | VIA CAPRIVA, DI FRONTE AL CIV. 11 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37728 | CORMONS-GRADISCA ISONZO | 37728P005 | 31015 | Romans d'Isonzo | VIA BISUNTA, 9 | Allacciamento utenza | 23.5 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37974 | RESIA RESIUTTA | 37974P001 | 30093 | Resiutta | VIA NAZIONALE, 53 | Allacciamento utenza | 23.9 | 30.2 | 09/10/2023 02:15 | 21.5 | 20/10/2023 08:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37974 | RESIA RESIUTTA | 37974P002 | 30092 | Resia | VIA SAN FLORIANO, 7 | Allacciamento utenza | | | | | | 10 | 2023 | In corso riparazione dispositivo. Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37976 | CODROIPO-SEDEGLIANO | 37976P001 | 30027 | Codroipo | VIA RENATO DAL DIN, 5 | Allacciamento utenza | 23.1 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37976 | CODROIPO-SEDEGLIANO | 37976P002 | 30109 | Sedegliano | VIA GEN. PRESSACCO, 54 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37976 | CODROIPO-SEDEGLIANO | 37976P003 | 30027 | Codroipo | VIA TONIOLO, VICINO A CIV. 12 | Allacciamento utenza | 22.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37976 | CODROIPO-SEDEGLIANO | 37976P004 | 30027 | Codroipo | VIA A. MALIGNANI, VICINO A CIV. 45 | Allacciamento utenza | 23.1 | 25.8 | 03/10/2023 03:00 | 21.7 | 19/10/2023 19:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37976 | CODROIPO-SEDEGLIANO | 37976P005 | 30027 | Codroipo | VIA ARTEGNA, 2 | Allacciamento utenza | 23.1 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37977 | PAVIA DI UDINE | 37977P001 | 30074 | Pavia di Udine | VIA BUTTRIO, 7 | Allacciamento utenza | 23.6 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 37977 | PAVIA DI UDINE | 37977P002 | 30074 | Pavia di Udine | VIA DON MINZONI, 37/A | Allacciamento utenza | 23.1 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 37977 | PAVIA DI UDINE | 37977P003 | 30074 | Pavia di Udine | VIA DEL MOLINO, 22 | Allacciamento utenza | 21.8 | 30.6 | 04/10/2023 02:00 | 19.2 | 19/10/2023 19:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 38116 | GORIZIA | 38116P001 | 31014 | Mossa | VIA ALLA STESA , 27 | Allacciamento utenza | | | | | | 10 | 2023 | In corso riparazione dispositivo. Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 38116 | GORIZIA | 38116P002 | 31007 | Gorizia | VIA F.LLI ROSSELLI, 2 | Allacciamento utenza | 22.9 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 38116 | GORIZIA | 38116P003 | 31007 | Gorizia | VIA SVEVO, 22 | Allacciamento utenza | 23 | 24.2 | 17/10/2023 01:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 38116 | GORIZIA | 38116P004 | 31007 | Gorizia | VIA DELLA PERGOLA, 32 | Allacciamento utenza | 23 | | | 22,0 | 19/10/2023 18:45 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 38116 | GORIZIA | 38116P005 | 31007 | Gorizia | VIA DELLA FORNACE, 12 | Allacciamento utenza | 23.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114013 | MANZANO | 114013P001 | 30055 | Manzano | VIA MONTE HERMADA, 5 | Allacciamento utenza | 23 | | | 21.1 | 26/10/2023 18:15 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114013 | MANZANO | 114013P002 | 30055 | Manzano | VIA SANTA EUROSIA, VICINO A CIV. 6 | Allacciamento utenza | 23.9 | 29.6 | 02/10/2023 01:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114013 | MANZANO | 114013P003 | 30055 | Manzano | VIA DEL RIO, VICINO A CIV. 29 | Allacciamento utenza | 22.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114013 | MANZANO | 114013P004 | 30083 | Premariacco | VIA SELVA , 25 | Allacciamento utenza | 22.2 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P001 | 30118 | Tavagnacco | VIA MAMELI, 43 | Allacciamento utenza | 21.3 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P002 | 30129 | Udine | VIA LIGURIA, 345 | Allacciamento utenza | 23 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P003 | 30129 | Udine | VIA IDRIA, 12 | Allacciamento utenza | 22.9 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P004 | 30129 | Udine | VIA BICINICCO, 34 | Allacciamento utenza | 22.1 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P005 | 30129 | Udine | VIA BUTTRIO, DI FRONTE AL CIV. 345 | Allacciamento utenza | 22.5 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P006 | 30118 | Tavagnacco | VIA PASSONS, 2 | Allacciamento utenza | 23 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P007 | 30118 | Tavagnacco | VIA MADONNINA, VICINO A CIV. 56 | Allacciamento utenza | 22.9 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P008 | 30118 | Tavagnacco | VIA G. CARDUCCI, 55 | Allacciamento utenza | 23.6 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P009 | 30057 | Martignacco | VIA VICORT, 3 | Allacciamento utenza | 23 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P010 | 30063 | Moruzzo | VIA AITA, 9/2 | Allacciamento utenza | 19.9 | | | 18.9 | 14/10/2023 08:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P011 | 30016 | Campoformido | VIA PASIAN DI PRATO, 111 | Allacciamento utenza | 23.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P012 | 30016 | Campoformido | VIASOT RIVE, 86 | Allacciamento utenza | 23.5 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |

| Codice impianto di distribuzione | Denominazione impianto di distribuzione | Codice identificativo del punto di rilevazione | codice Istat Comune | Comune | via/piazza, n° civico | Parte impianto | Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale) | Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento | Mese | Anno | Note |
|----------------------------------|---|--|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|------|------|---|
| 114065 | UDINE | 114065P013 | 30129 | Udine | VIA GRAONET, 32 | Allacciamento utenza | 23.3 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P014 | 30016 | Campoformido | VIA A. GOBBO, 16 | Allacciamento utenza | 22.8 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P015 | 30063 | Moruzzo | VIA CORANZANO, 58 | Allacciamento utenza | 21.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P016 | 30063 | Moruzzo | VIA CARBONARIA, VICINO A CIV. 23 | Allacciamento utenza | 21.7 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P017 | 30063 | Moruzzo | VIA VIUZZA, 2 | Allacciamento utenza | 20.4 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P018 | 30037 | Fagagna | VIA DEGLI ORTI, 34 | Allacciamento utenza | 22.7 | 27.8 | 05/10/2023 04:00 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114065 | UDINE | 114065P019 | 30095 | Rive d'Arcano | VIA LIBERTÀ, 53 | Allacciamento utenza | 22.9 | | | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114241 | VARMO 1 | 114241P001 | 30027 | Codroipo | VIA ERMINIA, 59 | Allacciamento utenza | 26.4 | 28.9 | 24/10/2023 03:30 | | | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |
| 114241 | VARMO 1 | 114241P002 | 30027 | Codroipo | VIA CASTELLIERE, 7 | Allacciamento utenza | 22.9 | | | 22.1 | 30/10/2023 09:00 | 10 | 2023 | Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico). |